

産保第758号

令和4年7月8日

公益社団法人千葉県LPガス協会会長 様

千葉県防災危機管理部産業保安課長

(公印省略)

高圧ガス保安法の遵守について (通知)

本県の高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、先に県内の容器検査所における容器再検査において、高圧ガス保安法で定める検査項目の一部（耐圧試験）を実施しないまま出荷していた事案が明らかになりました。

については、別紙のとおり県内の容器検査所登録事業者宛てに通知しましたので、貴職におかれましても、貴協会会員宛て周知して下さるようお願いいたします。

担当  
産業保安課 保安対策室  
TEL:043-223-2729

産保第758号

令和4年7月8日

容器検査所登録事業者様

千葉県防災危機管理部産業保安課長

(公印省略)

高圧ガス保安法の遵守について(通知)

本県の高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、先に県内の容器検査所における容器再検査において、高圧ガス保安法で定める検査項目の一部(耐圧試験)を実施しないまま出荷していた事案が明らかになりました。

つきましては、容器検査所が実施する業務について、法令の遵守を徹底するようお願いいたします。

担当  
産業保安課 保安対策室  
TEL:043-223-2729

令和4年7月7日  
防災危機管理部  
産業保安課  
043-223-2720

## 高圧ガス容器の耐圧試験未実施容器の出荷・回収について

本日7月7日、高圧ガス保安法に基づくLPガス容器の再検査を行っている下記事業者において、別添のとおり耐圧検査未実施容器の出荷に関するお詫び及び回収について公表しましたのでお知らせします。

### 1 事案の概要

- (1) 事業者 日東燃料工業株式会社 市原営業所  
市原市江子田岩谷前144番地
- (2) 概要
  - ・LPガス容器に係る容器再検査において、法に定める検査方法の一部(耐圧検査)を実施しないまま合格としていた。
  - ・未検査の疑いのある容器の本数：約8千本
- (3) 事業者の対応
  - ・7月1日から順次、出荷先の顧客への連絡、回収を開始している。

### 2 県の対応

- (1) 6月22日及び24日に当該事業者から県に報告
- (2) 6月27日に当該事業所に立入検査を実施
- (3) 6月29日付け文書にて当該事業者に対し以下の対応を指示
  - ・納品先への確実な注意喚起を行うこと
  - ・耐圧試験未実施容器の自主回収を一刻も早く完了させること
- (4) 7月7日に事業者において別添のとおり公表

### 3 本件に関する事業者の問合せ先

日東燃料工業株式会社  
執行役員総務部長 水野一広  
03-3606-4433



[TOP](#) > [NEWS一覧](#) > 耐圧検査未実施容器の出荷に関するお詫びと容器回収のお願い



## NEWS一覧

2022年7月7日  企業情報

### 耐圧検査未実施容器の出荷に関するお詫びと容器回収のお願い

平素は格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます。

この度、弊社市原容器検査所においてLPガス小容器(2k.5k.8k)と、フォークリフト用15kg容器について、法定耐圧検査の一部工程が未実施のまま出荷されていたことが判明いたしました。

お客様、ならびにお取引先の皆さまの信頼を損なう結果となり、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、弊社担当者がお伺いし、該当する容器の交換を順次実施させていただきます。

該当する容器を使用されているお客様におかれましては、容器交換が完了するまでご使用をお控えいただきますようお願いいたします。

弊社といたしましては、今回の件を真摯に受け止め、再発防止に取り組んで参る所存です。

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

詳細につきましては、「[耐圧検査未実施容器の出荷に関するお詫びと容器回収のお願い](#)」をご確認ください。



スペシャルコンテンツ



2022年7月7日

お客様各位

日東燃料工業株式会社  
代表取締役 赤津 正弥

### 耐圧検査未実施容器の出荷に関するお詫びと容器回収のお願い

平素は格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます。

この度、弊社市原容器検査所においてLPガス小容器(2k.5k.8k)とフォークリフト用15kg容器について、法定耐圧検査の一部工程が未実施のまま出荷されていたことが判明いたしました。

お客様、ならびにお取引先の皆さまの信頼を損なう結果となり、多大なるご心配とご迷惑をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、弊社担当者がお伺いし、該当する容器の交換を順次実施させていただきます。

該当する容器を使用されているお客様におかれましては、容器交換が完了するまでご使用をお控えいただきますようお願いいたします。

弊社といたしましては、今回の件を真摯に受け止め、再発防止に取り組んで参る所存です。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象となるお客様

##### ①LPガス小容器(2k.5k.8k)

2016年5月～2022年5月迄の間に法定耐圧検査を依頼されたお客様

##### ②LPガスフォークリフト用容器(15k)

2017年5月～2022年5月迄の間に法定耐圧検査を依頼されたお客様

#### 2. 容器交換予定

7月より順次

#### 3. 本件に関するお問い合わせ先

日東エネルギー株式会社 お客様サービスセンター 0120-696-210

受付時間 9:00～18:00 (土日祝を除く)

※月曜日などの日・祝日明けや月末・月初の9:00～11:00の間は、

お電話が集中し、繋がりにくくなる場合がございますのでご了承ください。