

産保第785号

令和4年7月8日

公益社団法人千葉県LPガス協会会長 様

千葉県防災危機管理部産業保安課長

(公印省略)

耐圧試験未実施の液化石油ガス容器への充填について (通知)

本県の高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、先に県内の容器検査所における容器再検査において、高圧ガス保安法で定める検査項目の一部(耐圧試験)を実施しないまま出荷していた事案が明らかになりました。

については、別紙のとおり県内の液化石油ガス製造事業者(充填所)宛てに通知しましたので、貴職におかれましても、貴協会会員宛て周知して下さるようお願いいたします。

担当
産業保安課 保安対策室
TEL:043-223-2729

産保第785号
令和4年7月8日

液化石油ガス製造事業者様

千葉県防災危機管理部産業保安課長
(公印省略)

耐圧試験未実施の液化石油ガス容器への充填について(通知)

本県の高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、県内の容器検査所(下記1)における容器再検査において、高圧ガス保安法で定める検査項目の一部(耐圧試験)を実施しないまま出荷していた事案が明らかになりました。

県では事業者に対し、納品先等への確実な注意喚起の実施と耐圧検査未実施容器の早急な自主回収を指導しているところです。


当該行為によって出荷された容器(下記2)は、東京都、埼玉県、茨城県及び千葉県の販売店等に出荷されており、貴充填所に持ち込まれた際には当該容器への充填を実施しないようお願いいたします。

記

1 容器検査所

(1) 日東燃料工業株式会社市原営業所(千葉県市原市江子田岩谷前144番地)

(2) 容器検査所刻印



2 出荷された容器

(1) 液化石油ガス容器(2kg、5kg、8kg)

平成28年5月～令和4年6月までの間に容器再検査を実施したもの

(2) 液化石油ガス容器(15kg:フォークリフト用)

平成29年5月～令和4年6月までの間に容器再検査を実施したもの

3 出荷された容器に関する連絡先

日東エネルギー株式会社 お客様サービスセンター

フリーダイヤル 0120-696-210

担当
産業保安課 保安対策室
[TEL:043-223-2729](tel:043-223-2729)